



No	部品名称	材質	個数	備考
1	背板	SS400	1	
2	バンド	SPCC	1	
3	フック	SPCC	1	
4	チョウパン	SPCC	1	
5	チョウパンセン	SWRM10	1	
6	丸リベット	SWRM10	1	3X26
7	植毛布	植毛	1	
8	植毛布	植毛	1	
9	ナベコネジ	SWRM3	4	M5X10
10	平座金	SPCC	4	M5

適合機種名	ØD (参考寸法)	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>
AIA-5ND	97.4	312±1	(225)	(244)
AHA-6M				
AHA-10M	117.4	374±1	(295)	(247)
AIA-10MS				
AHA-10P				
SH-10P				
AHA-10ND	127	401±1	(243)	(291)
AIA-10NDS				
KLA-3P	127	401±1	(355)	(315)
AIA-10P				
AHA-20TS	153.2	472±1	(325)	(285)

注記

- 1、左表のH<sub>1</sub>、H<sub>2</sub>を参考に、取り付けの消火器に合わせて  
 ② (バンド) と ③ (フック) の位置を調整し、  
 適当な位置で ④ (ナベコネジ) を締付けて固定してください。
- 2、機種により ② (バンド) と ③ (フック) の位置を入れ替えて  
 ご使用ください。
- 3、ØD寸法は消火器取付時、容器外径に沿うようにバンドを曲げること。

表面処理 ユニクロメッキ	日付	2011.11.24		名称	調整型ブラケット組立
	承認	製図	尺度		
		藤田		富士機工作株式会社	